

Store Lihme Vandværk Amba
Lihmevej 18
7183 Randbøl
Att.: Brian Lund

Rapportnr.: AR-20-CA-20028783-01
Batchnr.: EUDKVE-20028783
Kundenr.: CA0004964
Modt. dato: 31.08.2020

Analyserapport

Prøvested:	Store Lihme Vandværk - Ledningsnet - 74644 - V20025600 / 4605001299						
Udtagningsadresse:	Tørskindvej 19, 7183 Randbøl						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	31.08.2020 kl. 11:53						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S WH7E						
Analyseperiode:	31.08.2020 - 04.09.2020						
Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2018-80624253	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25%
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11%
Kimtal ved 22°C	19	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15%
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15%
Metaller							
Aluminium (Al)	3.1	µg/l		200	0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Arsen (As)	< 0.03	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Bly (Pb)	0.77	µg/l		5	0.025	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Cadmium (Cd)	< 0.003	µg/l		3	0.003	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Chrom (Cr)	< 0.03	µg/l		50	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Kobber (Cu)	33	µg/l		2000	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Nikkel (Ni)	0.21	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Zink (Zn)	23	µg/l		3000	0.3	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20%
Organiske forbindelser							
Acrylamid	< 0.05	µg/l		0.10	0.05	M 0336 LC-MS/MS	30%
Epichlorhydrin	< 0.05	µg/l		0.10	0.05	ISO 15680 P&T-GC-MS	30%
Halogenerede alifatiske kulbrinter							
Vinylchlorid	< 0.02	µg/l		0.50	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,M&A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Store Lihme Vandværk Amba
Lihmevej 18
7183 Randbøl
Att.: Brian Lund

Rapportnr.: AR-20-CA-20028783-01
Batchnr.: EUDKVE-20028783
Kundenr.: CA0004964
Modt. dato: 31.08.2020

Analyserapport

Prøvested: Store Lihme Vandværk - Ledningsnet - 74644 - V20025600 / 4605001299
Udtagningsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 31.08.2020 kl. 11:53
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 31.08.2020 - 04.09.2020

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2018- 80624253	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Kopi til:
Store Lihme Vandværk Amba , Jørn Møldrup, Lihmevej 18, 7183 Randbøl
Vejle Kommune Teknik & Miljø , Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

04.09.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.